

平成 18 年 8 月 25 日

喜田 清左衛門様

大阪府中央区谷町 1 丁目 3 番 12 号

天満橋リーフビル 5F

株式会社 TOKI 設計

代表取締役 鳴戸 雄



石綿（アスベスト）に関する報告書

1. 該当物件名

- 芦屋サニーガーデン（工事期間：平成 7 年 3 月～平成 8 年 3 月）

2. 上記物件において、過去において、石綿を含有されていた建材は、下記の通りです。

- 1). 岩綿吸音板（エントランスホールの天井に使用しています。）

主なメーカーにおいて、昭和 63 年以降の製造は無石綿化されています。

- 2). フレキシブルボード（共用廊下の天井下地、住戸間の隔板）

平成 16 年 10 月以降の製造は、無石綿化されています。

- 3). 耐火二層管（排水管に使用しています。）

主なメーカーにおいて、昭和 63 年以降の製造は、無石綿化されています。

3. 以上より、飛散性のある吹付け石綿又は、石綿を含有する吹付けロックウールの使用に関しては、ありません。

また、工事期間から判断すると、フレキシブルボードにおいて、石綿が含有されている可能性があります。石綿とセメント等が固化されているため、通常の生活をしているだけでは、健康の心配はありません。